



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,  
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Енакиево, ул. Гагарина, д. 1 телефон: 9-01-77  
e-mail: gpn\_enk@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №

дата и время начала проведения профилактического визита:

«08» августа 2023 г. 11 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«08» августа 2023 г. 11 ч. 30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Енакиево,  
пгт. Булавинское, ул. Маяковского, д. 46 «Б»

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен  
профилактический визит: МБДОУ «Ясли – сад № 58 «Теремок»  
общеразвивающего типа города Енакиево»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий): \_\_\_\_\_

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,  
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного  
пожарного надзора

профилактический визит проведён: начальником отделения надзорной  
деятельности и профилактической работы г. Углегорска отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике страшим  
лейтенантом внутренней службы Самоделовым Виталием Андреевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

**В ходе профилактического визита контролируруемому лицу доведена следующая информация:**

Руководитель МБДОУ «Ясли – сад № 58 «Теремок» общеразвивающего типа города Енакиево», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:  
о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска,  
об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об  
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МБДОУ «Ясли – сад № 58 «Теремок» общеразвивающего типа города Енакиево» отнесён к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание сада – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом

порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

3) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

4) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

5) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

6) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

7) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

8) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ;
2.	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах	п. 5 ППР в РФ;
3.	При эксплуатации объекта защиты руководитель не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией (деревянные конструкции кровли).	п. 13 ППР в РФ; ст. 6 №123-ФЗ; Свод правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.4.5
4.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из	п. 30 ППР в РФ

	расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	
5.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	ст. 6 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 5.2.3
6.	Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	№123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», таблица А 1, п. 1
7.	Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа (СО-2)	№123-ФЗ ст. 6 Постановления №1464 Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приложение N 5, п. 1
8.	Помещения детского сада не оборудованы эвакуационным освещением	п. 23 ППР в РФ №123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 9.10, таблица 9.1 п.10
9.	Здание детского сада не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений	№123-ФЗ ст. 6 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 Таблица 1, п. 15
10.	Здание детского не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам	п. 60, Приложение №1, Приложение №2 ППР в РФ

Подпись лица(лиц), проводившего(их)  
профилактический визит: ; ;

Начальник отделения НД и ПР г. Углегорска  
отдела НД и ПР городского округа Енакиево  
УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Донецкой Народной Республике  
старший лейтенант внутренней службы  
Самодуров Виталий Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, звание  
должностного лица органа  
государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Против проведения профилактического  
визита не возражал (а), экземпляр листа  
профилактической беседы получил(а):

и.о. руководящего МБДОУ и ст. Территори  
г. Енакиево

Иванов И. И.  
(должность, фамилия, инициалы  
контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

« 11 » \_\_\_\_\_ 20 22 г.